



Bergeggi, 3 agosto 2023

**GNL MED S.r.l. – nuova configurazione deposito costiero “Small Scale” di GNL e BIOGNL da realizzarsi nel porto di Vado Ligure - Comune di Bergeggi**  
**Rapporto preliminare di sicurezza art. 18 del D. Lgs. n. 105/2015**

*Informazione al pubblico ai sensi dell’art. 24 del D. lgs. n. 105/2015*

**Il Sindaco**

Premesso che:

- con nota del 22.05.2023 la GNL MED S.r.l. ha trasmesso alla Direzione Regionale VVF Liguria (prot. n. 9929 del 24.05.2023) il Rapporto Preliminare di sicurezza di cui all’art. 18 del D. Lgs. n. 105/2015 finalizzato all’ottenimento del Nulla Osta di Fattibilità per la nuova configurazione dello stabilimento che avrà la funzione primaria di ricevere, principalmente tramite navi metaniere di medie dimensioni, Gas Naturale Liquefatto e BioGNL da distribuire come segue:
  - Gas Naturale Liquefatto:
    - via terra, attraverso cisterne criogeniche autotrasportate (in seguito autocisterne) della capacità di circa 45 mc e isocontainer;
    - via mare, attraverso bettoline (in seguito denominate Bunker Vessel, ovvero BV) per il rifornimento di navi alimentate a GNL dalla capacità di circa 2.000 – 7.500 mc;

mentre il

- Gas Naturale generato naturalmente nelle tubazioni e nei serbatoi di stoccaggio per effetto di scambi termici con l’ambiente (per cui senza apporto di energia) denominato in seguito Boil-Off Gas (BOG), che verrà inviato al cogeneratore posto all’interno del deposito e che potrà essere messo a servizio di utenze interne all’area portuale, così come all’impianto stesso;

A regime, la capacità effettiva massima del deposito sarà pari a 19.440 mc di GNL, ovvero 9.136 t, stoccate in n. 12 serbatoi aventi capacità geometrica pari a 1.800 mc ciascuno;

Il Rapporto Preliminare di sicurezza evidenzia che la costruzione del deposito – per ragioni legate all’andamento del mercato energetico e al PNRR – avverrà in due fasi successive distinte:

- la prima comprenderà tutti gli impianti di “processo”, tutti gli impianti di sicurezza (allarme, controllo, blocco, ecc.) e antincendio del deposito nonché n. 11 serbatoi (per una capacità geometrica complessiva pari a 19.800 mc) e n. 2 baie della pensilina di carico;
- la seconda comprenderà il 12° serbatoio e la 3^ baia della pensilina di carico; Ciascuna delle due fasi, del tutto indipendenti tra loro, sarà oggetto di un distinto Rapporto Definitivo di Sicurezza (RDdS) su base progettuale particolareggiata;
- il Rapporto Preliminare di Sicurezza (nel seguito anche RPdS 2023) è relativo all’impianto di stoccaggio di GNL (Gas Naturale Liquefatto) e BioGNL di piccola taglia (small scale) da realizzarsi nel bacino portuale di Vado Ligure, nel Comune di Bergeggi

(SV) e rappresenta una variante al RPdS 2021, già dotato di Nulla Osta di Fattibilità prot. n. 11619 del 27.04.2022;

- l'esigenza di elaborare un nuovo RPdS – in variante rispetto al sopracitato NOF – nasce dalla richiesta dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale di apportare alcune modifiche sostanziali al progetto del deposito studiato nel RPdS del dicembre 2021;
- in merito si è espresso il Comitato Tecnico Regionale di cui dell'art. 10 del D. Lgs. n. 105/2015 che ha terminato la fase di istruttoria tecnica nella riunione del 14.07.2023;

### **avvisa**

che il Ministero dell'Interno – Direzione Regionale dei Vigili del Fuoco della Liguria con nota in data 24.07.2023, prot. n. 14440 (acquisita al protocollo di questo Comune in data 25.07.2023 con n. 6272) ha comunicato la conclusione del procedimento istruttorio ex art. 17, c. 2, del D. Lgs. n. 105/2015 rilasciando il Nulla Osta di Fattibilità per la realizzazione del nuovo deposito costiero "Small Scale" di GNL e BIOGNL presso il porto di Vado Ligure – ambito territoriale del Comune di Bergeggi.

La documentazione relativa al procedimento finalizzata al rilascio del nulla osta al Rapporto Preliminare di Sicurezza può essere consultata a far data dal oggi:

- sul sito istituzionale del Comune di Bergeggi (<https://comune.bergeggi.sv.it/amm-trasparente/pianificazione-e-governo-del-territorio/>);
- presso il Comune di Bergeggi – Settore Urbanistica, Edilizia Privata e Demanio (Responsabile: geom. Paolo NOT – tel. 019/25790213 – PEC: [protocollo@pec.comune.bergeggi.sv.it](mailto:protocollo@pec.comune.bergeggi.sv.it) – email: [b.ut@comune.bergeggi.sv.it](mailto:b.ut@comune.bergeggi.sv.it)) – Comune di Bergeggi – via De Mari, 28D – piano -1 – previo appuntamento telefonico, negli orari di ricevimento al pubblico.

Le osservazioni relative agli aspetti della sicurezza disciplinati dal D. Lgs. n. 105/2015 dovranno essere inviate al Comune di Bergeggi – Ufficio Protocollo – via De Mari, 28 D - Bergeggi SV – pec: [protocollo@pec.comune.bergeggi.sv.it](mailto:protocollo@pec.comune.bergeggi.sv.it)) entro il termine 60 (sessanta) giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

IL SINDACO  
(dott.ssa Maria REBAGLIATI)

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.P.R. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. L'originale è in formato digitale, qualunque stampa dello stesso costituisce mera copia, salvo che sia dichiarata conforme all'originale